

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Ημερομηνία:

Fax:

Email:

### Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

#### ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Καρυές, Άγιο Όρος

T.K: 63086

Τηλέφωνο: 23778 88026

Email:

[vatopeditechnical@gmail.com](mailto:vatopeditechnical@gmail.com)

**Πράξη: «Καινοτόμος ενεργειακή αναβάθμιση Ι.Μ. Βατοπαιδίου με χρήση Α.Π.Ε.»**

**Υποέργο 3: «Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού»**

#### ΟΜΑΔΑ 6 Εναλλάκτες, CPV 31130000-6

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στον 1<sup>ο</sup> πίνακα, στη Στήλη «Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή **ΝΑΙ**, η οποία θα υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης, θα πρέπει επίσης να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό του κάθε υλικού (πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.), προς τεκμηρίωση των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι.

Στον 2<sup>ο</sup> πίνακα θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.

**1ος Πίνακας**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΣΗΜΑΝΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΟΜΑΔΑ 6-CPV:31130000-6 (Εναλλάκτες)			
1	Εναλλάκτης θερμότητας, πλακοειδής, αντιθέτου ροής ενεργού επιφανείας 1.47 m2, ισχύος 95 kW διαστ. 490x330x880mm, αριθμ. πλακών 12	AISI304 & EN1092-1	CE	
2	Εναλλάκτης θερμότητας, πλακοειδής, αντιθέτου ροής ενεργού επιφανείας 6.75 m2, ισχύος 320 kW διαστ. 640x330x880mm, αριθμ. πλακών 47	AISI304 & EN1092-1	CE	

3	Εναλλάκτης θερμότητας, πλακοειδής, αντιθέτου ροής διαστ.280x1100mm X 71 πλάκες, ενεργού επιφανείας 14,5m2, ισχύος 410kW	AISI304 & EN1092-1	CE	
4	Εναλλάκτης θερμότητας, πλακοειδής, αντιθέτου ροής ενεργού επιφανείας 24.23m2, ισχύος 1300 kW διαστ. 780x330x1270mm, αριθμ. πλακών 97	AISI304 & EN1092-1	CE	
5	Εναλλάκτης θερμότητας, πλακοειδής, αντιθέτου ροής ενεργού επιφανείας 38.5 m2, ισχύος 2000 kW διαστ. 1090x340x1270mm, αριθμ. πλακών 153	AISI304 & EN1092-1	CE	

Υπογραφή

## 2ος Πίνακας

Απαιτητά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης	Απάντηση
Τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (προαιρετικό):	
Προτεινόμενος υπεργολάβος (προαιρετικό):	

Υπογραφή